



Oznaczenie sprawy: ZP3/7183/26

Poznań, dnia 29.04. 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

### ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Uprzejmi informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na **budowę Archiwum UAM**.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 128.** Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z wymaganiami Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM w istniejącym budynku Collegium Historicum oraz w nowym budynku Archiwum należy przewidzieć dodatkowo w każdej z serwerowni minimum dwie kamery telewizji przemysłowej, które będą miały w polu swojego widzenia elewacje szaf dystrybucyjnych oraz drzwi wejściowe do pomieszczenia serwerowni?

**Odpowiedź 128.** Potwierdzam zakres wskazany w pytaniu. Dodatkowo należy przewidzieć instalację kamer CCTV na wszystkich wejściach do budynku oraz objęcie tych wejść systemem kontroli dostępu.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

PROREKTOR  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ds. relacji z otoczeniem społecznym  
prof. dr hab. Zbyszek Melosik

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań  
tel. +48 61 829 43 26  
zbymel@amu.edu.pl

[www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)