

Suwałki, dnia 05/05/2026 r.

L.dz. SZW.DZI.262.310/34/TP/AK/2026

Wszyscy uczestnicy postępowania  
NS: 34/TP/AK/2026

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: **Modernizacja Poradni Szpitalnych (Poradnia Okulistyczna i Dermatologiczna) w ramach projektu pn. Poprawa dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach** dofinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### UCZESTNIK 1

Temat

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Treść

Wnioskujemy o zmienienie zapisu w punkcie 8 ppkt. 2 3) SWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej z "za czynny budynek Zamawiający uzna budynki, w których prowadzona jest działalność w trakcie trwania prac budowlanych 24h/doba" na "za czynny budynek Zamawiający uzna budynki, w których prowadzona jest działalność w trakcie trwania prac budowlanych". W naszej opinii zapis w obecnej formie w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencyjność co prowadzić może do niepotrzebnego zwiększenia ceny ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunku udziału w postępowaniu.

Wymóg doświadczenia w realizacji robót w obiektach funkcjonujących w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) jest adekwatny do przedmiotu zamówienia, które dotyczy robót prowadzonych w czynnych obiektach ochrony zdrowia, bez możliwości ich wyłączenia z użytkowania.

Realizacja zamówienia wymaga doświadczenia w organizacji prac w warunkach ciągłego funkcjonowania obiektu, przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników oraz niezakłóconego świadczenia usług przez całą dobę.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku.

Pytanie: Wizja lokalna

Treść

Szanowni Państwo, Czy uznają Państwo udział w wizji lokalnej w poprzednim, unieważnionym postępowaniu, za ważny w tym postępowaniu? W naszej ocenie zakres prac nie uległ zmianie i nie ma potrzeby dokonywania kolejnej wizji lokalnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

## UCZESTNIK 2

### **Temat**

**wniosek o wyjaśnienie treści SWZ**

### **Treść**

**Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie treści SWZ:**

#### **1. Czy Zamawiający może wyjaśnić czym różnią się drzwi D1AL o D2AL?**

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż oznaczenia drzwi wskazane w dokumentacji należy interpretować zgodnie z poniższym zestawieniem:

- **D1** – drzwi wejściowe do gabinetów, rozwierane, o świetle przejścia 120 cm, przystosowane do zastosowania systemu kontroli dostępu,
- **D2** – drzwi wewnętrzne rozwierane, o świetle przejścia 90 cm,
- **D3** – drzwi wewnętrzne przesuwne, o świetle przejścia 110 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na rysunku dotyczącym poradni okulistycznej drzwi zlokalizowane pomiędzy pomieszczeniami nr 66.1 a 66.2 zostały omyłkowo oznaczone jako „120”. Powyższe oznaczenie stanowi błąd redakcyjny i nie powinno być brane pod uwagę przy przygotowaniu oferty.

W przypadku rozbieżności pomiędzy oznaczeniami graficznymi a opisem, wiążące pozostają powyższe wyjaśnienia Zamawiającego.

#### **2. W przypadku światła przejścia 120' dla drzwi aluminiowych - wymagany otwór szer. 140 cm ( na rzucie pokazują wyburzenie ścian do 130 cm szer.) to samo dotyczy dermatologii, proszę o sprecyzowanie.**

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż wymiary otworów drzwiowych należy dostosować do wymagań montażowych przyjętego przez Wykonawcę systemu stolarki, zgodnie z wytycznymi producenta.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że podane w dokumentacji rysunkowej wymiary mają charakter poglądowy i mogą wymagać korekty na etapie realizacji robót w celu zapewnienia prawidłowego montażu drzwi o wymaganym świetle przejścia.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszelkich prac niezbędnych do dostosowania otworów (w tym ewentualnych wyburzeń lub poszerzeń) tak, aby uzyskać wymagane parametry użytkowe drzwi, w szczególności światło przejścia określone w dokumentacji.

Powyższe dotyczy wszystkich wskazanych lokalizacji, w tym również pomieszczeń poradni dermatologicznej.

#### **3. Okno w poradni okulistycznej w tej chwili jest pomalowane na zielono, czy Zamawiający może określić jak powinno być zabezpieczone nowe okno przed słońcem i światłem dziennym – roleta, szyba matowa?**

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie wymiany okien w pomieszczeniu wskazanym w dokumentacji projektowej (66.1) wymaga się zachowania efektu całkowitego zaciemnienia, zgodnie z istniejącą funkcją pomieszczenia oraz specyfiką wykonywanych w nim badań.

Jednocześnie Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania technologicznego w zakresie sposobu osiągnięcia wymaganego efektu zaciemnienia. Dopuszcza się zastosowanie różnych rozwiązań dostępnych na rynku, pod warunkiem, że zapewnią one:

- całkowite zaciemnienie pomieszczenia (brak przenikania światła dziennego),
- możliwość otwierania okna zgodnie z wymaganiami,
- trwałość oraz funkcjonalność adekwatną do przeznaczenia pomieszczenia.

Zastosowane rozwiązanie powinno spełniać obowiązujące przepisy prawa oraz normy techniczne, a także zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.

Powyższe podejście ma na celu zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz niedyskryminowanie Wykonawców poprzez wskazywanie konkretnych produktów lub technologii.

Zamawiający informuje, iż **odpowiedzi na zapytania do SWZ**, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.szpital.suwalki.pl](http://www.szpital.suwalki.pl) i <https://e-propublico.pl>. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: **34/TP/AK/2026** z dnia 08/05/2026 r.

Z poważaniem  
Adam Szalanda  
DYREKTOR  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach