POZIOM 2 (BUD. GŁ.) / ANTRESOLA REŻYSERKI AULI



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - BUD. GŁÓWNY [SK]		
0b.2.01	KOMUNIKACJA	76,32
0b.2.02	SALA EXPOZYCYJNA KL.II	74,76
0b.2.03	SALA EXPOZYCYJNA KL.I	74,76
0b.2.04	POMIESZCZENIE	49,97
0b.2.05	POMIESZCZENIE	7,38
0b.2.06	PRZYSZNA WCZÓŁ	1,00
0b.2.07	WC MĘSKI	7,19
0b.2.07A	OBYWALNY DABDA	3,57
0b.2.07B	WC DAMSKIE	6,65
0b.2.07C	OBYWALNY DABDA	3,57
0b.2.08	POMIESZCZENIE	7,38
0b.2.10	POMIESZCZENIE	12,40
0b.2.11	POMIESZCZENIE	12,40
0b.2.12	POMIESZCZENIE	12,40
0b.2.13	POMIESZCZENIE	19,61
0b.2.14	POMIESZCZENIE	19,61
0b.2.15	POMIESZCZENIE	19,61
0b.2.16	POMIESZCZENIE	22,05
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - AULA [SK]		
AU.407.01	KOMUNIKACJA	8,16
AU.407.02	POMIESZCZENIE	8,16
AU.407.03	POMIESZCZENIE	8,16
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		413,94

LEGENDA

- [illegible] - elementy niezapewniające przejścia
- [illegible] - elementy spełniające przepisy
- [illegible] - elementy spełniające przepisy
- 20 - liczba osób przewidziana w danym pomieszczeniu

Uwaga:
W projektowanych hydrantach przewiduje się wymianę istniejącego węża na nowy o długości 30 m.
Wszystkie projektowane hydranty przewiduje się zasilanych z istniejącego wodociągu pożarowego.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Bezpieczeństwo pożarowego budynku biurowego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ul. Kazimierza Tarnowskiego przy Ulicy Akademii Muzycznej Przyjaciół w Bydgoszczy przy ul. Jana Pawła II 78
opracowanie w ramach prac przedprojektowych

Rzut II piętra budynku głównego, rzut antresoli reżyserki auli, rzut dachów pawilonów I-IV

AUTORZY	PODPIS
mgr inż. **Łucja Rzeszewska** specjalność: budownictwo zaopatrzeniowo-ściekowe Nr upr. 0400/23	
mgr inż. arch. **Michał Piotr Szymanowski** specjalność: architektura Nr upr. 271/08/U	

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
KWIECIEŃ 2025	1:100	A-03